

CERTIFICATE OF CONFORMITY

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ

Issued to: Huawei Technologies Co., Ltd.
Adressée à: Administration Building, Headquarters of Huawei Technologies Co., Ltd., Bantian,
Longgang District, Shenzhen, Guangdong, 518129, China

For the product: SOLAR INVERTER
Nom du produit: Inverseur solaire

Trade name:
Marque:



Type/Model: SUN2000-2KTL-L1, SUN2000-3KTL-L1, SUN2000-3.68KTL-L1, SUN2000-4KTL-L1,
Type/Modèle: SUN2000-4.6KTL-L1, SUN2000-5KTL-L1, SUN2000-6KTL-L1

Ratings: See Annex
Informations Voir annexe
Techniques:

Manufactured by: Huawei Technologies Co., Ltd.
Fabriqué par: Administration Building, Headquarters of Huawei Technologies Co., Ltd., Bantian,
Longgang District, Shenzhen, Guangdong, 518129, China

Requirements: EN 50549-1:2019;
Standards EN 50549-1:2019/A1:2023
harmonisés: EN 50549-10:2022 (with national deviations of France settings according to FD C11-519-11)

This Test Certificate is granted on account of an examination by DEKRA, the results of which are laid down in a confidential file no. 6231837.50.

Cette attestation est accordée suite à un examen par DEKRA, dont les résultats sont disposés dans un dossier confidentiel no. 6231837.50.

The examination has been carried out on one single specimen of the product. The Attestation does not include an assessment of the manufacturer's production. Conformity of this production with the specimen tested by DEKRA is not the responsibility of DEKRA.

L'examen a été effectué sur un seul échantillon du produit, soumis par le fabricant. L'attestation ne comprend pas une évaluation de production du fabricant. La conformité de sa production avec l'échantillon testé par DEKRA n'est pas de la responsabilité de DEKRA.

This Test Certificate expires at the latest on 2030-09-19 or expires upon withdrawal of one of the above mentioned standards.

Ce Certificat de Test expire au plus tard le 2030-09-19 ou expire lors du retrait de l'une des normes mentionnées ci-dessus.

Shanghai, 2025-09-19

Certificate Number: 6231837.01COC
Numéro de certificate: 6231837.01COC

DEKRA Testing and Certification (Shanghai) Ltd.

Kreny Lin
Certification Manager

© Integral publication of this certificate and adjoining reports is allowed



PCA-141

DEKRA Testing and Certification (Shanghai) Ltd.

No.250, Jiangchangsang Road, Jing'an District, Shanghai, 200436 People's Republic of China

T +86 21 6056 7600 F +86 21 6056 7555 www.dekra-product-safety.com

ESA-CER-F021 v4.1

Annex to 6231837.01COC
Annexe à 6231837.01COC
Ratings of the test product:
Caractéristiques des produits testés:



Hardware version: V200R001
Version matérielle: V200R001

Software version: V200R001
Version logicielle: V200R001

Operating temperature range: - 25°C to + 60°C
Plage de température de fonctionnement : - 25°C à + 60°C

Protective class: I
Classe de protection: I

Ingress protection rating: IP65
Indice de protection: IP65

Power factor range (adjustable): 0.8 leading...0.8 lagging
Amplitude du facteur de puissance(réglable): de 0.8 avance à 0.8 retard

Over Voltage Category: III (AC), II (DC)

Catégorie de surtension: III (AC), II (DC)

Inverter topology: Non-isolated

Topologie de l'inverseur: Non isolé

SUN2000-2KTL-L1:

PV input: Max 600 Vdc, U_{MPP} : 90~530 Vdc, I_{sc} PV: 20/20 A, Max 13.5/13.5 A.
Entrée PV: Max 600 Vdc, U_{MPP} : 90~530 Vdc, I_{sc} PV: 20/20 A, Max 13.5/13.5 A.

Battery :

Batterie :

Max 600 Vdc, Max 15 A

Max 600 Vdc, Max 15 A

AC Output:

L/N/PE, 220/230/240 Vac, 50/60 Hz, Rated Active Power 2 kW, Max. Apparent Power 2.2 kVA, Max 10 A.

Sortie AC:

L/N/PE, 220/230/240 Vac, 50/60 Hz, Rated Active Power 2 kW, Max. Apparent Power 2.2 kVA, Max 10 A.

SUN2000-3KTL-L1:

PV input: Max 600 Vdc, U_{MPP} : 90~530 Vdc, I_{sc} PV: 20/20 A, Max 13.5/13.5 A.

Entrée PV: Max 600 Vdc, U_{MPP} : 90~530 Vdc, I_{sc} PV: 20/20 A, Max 13.5/13.5 A.

Battery :

Batterie :

Max 600 Vdc, Max 15 A

Max 600 Vdc, Max 15 A

AC Output:

L/N/PE, 220/230/240 Vac, 50/60 Hz, Rated Active Power 3 kW, Max. Apparent Power 3.3 kVA, Max 15 A.

Sortie AC:

L/N/PE, 220/230/240 Vac, 50/60 Hz, Rated Active Power 3 kW, Max. Apparent Power 3.3 kVA, Max 15 A.

SUN2000-3.68KTL-L1:

PV input: Max 600 Vdc, U_{MPP} : 90~530 Vdc, I_{sc} PV: 20/20 A, Max 13.5/13.5 A.

Entrée PV: Max 600 Vdc, U_{MPP} : 90~530 Vdc, I_{sc} PV: 20/20 A, Max 13.5/13.5 A.

Battery :

Batterie :

Max 600 Vdc, Max 15 A

Max 600 Vdc, Max 15 A

AC Output:

L/N/PE, 230/240 Vac, 50/60 Hz, Rated Active Power 3.68 kW, Max. Apparent Power 3.68 kVA, Max 16 A.

Sortie AC:

L/N/PE, 230/240 Vac, 50/60 Hz, Rated Active Power 3.68 kW, Max. Apparent Power 3.68 kVA, Max 16 A.

Annex to 6231837.01COC
Annexe à 6231837.01COC

SUN2000-4KTL-L1:

PV input: Max 600 Vdc, U_{MPP} : 90~530 Vdc, I_{sc} PV: 20/20 A, Max 13.5/13.5 A.

Entrée PV: Max 600 Vdc, U_{MPP} : 90~530 Vdc, I_{sc} PV: 20/20 A, Max 13.5/13.5 A.

Battery :

Batterie :

Max 600 Vdc, Max 15 A

Max 600 Vdc, Max 15 A

AC Output:

L/N/PE, 220/230/240 Vac, 50/60 Hz, Rated Active Power 4 kW, Max. Apparent Power 4.4 kVA, Max 20 A.

Sortie AC:

L/N/PE, 220/230/240 Vac, 50/60 Hz, Rated Active Power 4 kW, Max. Apparent Power 4.4 kVA, Max 20 A.

SUN2000-4.6KTL-L1:

PV input: Max 600 Vdc, U_{MPP} : 90~530 Vdc, I_{sc} PV: 20/20 A, Max 13.5/13.5 A.

Entrée PV: Max 600 Vdc, U_{MPP} : 90~530 Vdc, I_{sc} PV: 20/20 A, Max 13.5/13.5 A.

Battery :

Batterie :

Max 600 Vdc, Max 15 A

Max 600 Vdc, Max 15 A

AC Output:

L/N/PE, 220/230/240 Vac, 50/60 Hz, Rated Active Power 4.6 kW, Max. Apparent Power 5 kVA, Max 23 A.

Sortie AC:

L/N/PE, 220/230/240 Vac, 50/60 Hz, Rated Active Power 4.6 kW, Max. Apparent Power 5 kVA, Max 23 A.

SUN2000-5KTL-L1:

PV input: Max 600 Vdc, U_{MPP} : 90~530 Vdc, I_{sc} PV: 20/20 A, Max 13.5/13.5 A.

Entrée PV: Max 600 Vdc, U_{MPP} : 90~530 Vdc, I_{sc} PV: 20/20 A, Max 13.5/13.5 A.

Battery :

Batterie :

Max 600 Vdc, Max 15 A

Max 600 Vdc, Max 15 A

AC Output:

L/N/PE, 220/230/240 Vac, 50/60 Hz, Rated Active Power 5 kW, Max. Apparent Power 5.5 kVA, Max 25 A.

Sortie AC:

L/N/PE, 220/230/240 Vac, 50/60 Hz, Rated Active Power 5 kW, Max. Apparent Power 5.5 kVA, Max 25 A.

SUN2000-6KTL-L1:

PV input: Max 600 Vdc, U_{MPP} : 90~530 Vdc, I_{sc} PV: 20/20 A, Max 13.5/13.5 A.

Entrée PV: Max 600 Vdc, U_{MPP} : 90~530 Vdc, I_{sc} PV: 20/20 A, Max 13.5/13.5 A.

Battery :

Batterie :

Max 600 Vdc, Max 15 A

Max 600 Vdc, Max 15 A

AC Output:

L/N/PE, 220/230/240 Vac, 50/60 Hz, Rated Active Power 6 kW, Max. Apparent Power 6 kVA, Max 27.3 A.

Sortie AC:


L/N/PE, 220/230/240 Vac, 50/60 Hz, Rated Active Power 6 kW, Max. Apparent Power 6 kVA, Max 27.3 A.

Le présent document reprend, sous forme de Tableau se substituant au Tableau C-1 de la NF EN 50549-1, la plage de valeurs et les valeurs par défaut indiquées dans la Norme, et fournit une colonne propre aux valeurs spécifiques exigées en France par le gestionnaire de système de distribution (GSD) et la partie responsable.

This document reproduces, in the form of a Table replacing Table C-1 of EN 50549-1, the range of values and the default values indicated in the Standard, and provides a separate column for the specific values required in France by the distribution system operator (GSD) and the responsible party.

Article(s) / paragraphe(s) de la Norme Clause(s) / subclause(s) of this EN	Paramètre Parameter	Plage typique de valeurs Typical value range	Valeur par défaut Value default	Exigence du GSD GSD Requirement	Résultat de l'évaluation Assessment Result
4.3.2 Commutateur de découplage Decoupling switch	Immunité sur défaut simple pour commutateur de découplage exigée	oui non	oui	oui	Conforme à la loi Compliant
4.4.2 Plage de fréquence d'exploitation 4.4.2 Operating frequency range	47.0 – 47.5 Hz	0 – 20 s	0s	0 s	Conforme à la loi Compliant
	47.5 – 48.5 Hz	30 – 90 min	30min	30 min	
	48.5 – 49.0 Hz	30 – 90 min	30min	30 min	
	49.0 – 51.0 Hz	non-configurable	non limité	non limité	
	51.0 – 51.5 Hz	30 – 90 min	30min	30 min	
4.4.3 Exigences minimales pour la fourniture de puissance active dans des situations de sous-fréquence 4.4.3 Minimal requirement for active power delivery at underfrequency	51.5 – 52 Hz	0 – 15 min	0s	0 s	Conforme à la loi Compliant
	Seuil de réduction	49 Hz – 49,5 Hz	Sans objet	Non synchrone: Sans objet Synchrone seulement : --49.5Hz si f < 49.5 Hz plus de 30 s --49Hz si f < 49.5 Hz moins de 30 s	
4.4.4 Plage de tension d'exploitation continue 4.4.4 Continuous operating voltage range	Taux maximal de réduction	2 – 10 % PM/Hz	Pas de baisse admise	Non synchrone: Pas de baisse admise Synchrone seulement: — 10 % Pmax/Hz si f < 49.5 Hz plus de 30s — 2 % Pmax/Hz si f < 49.5 Hz moins de 30 s et retour à P (produite avant franchissement seuil) en moins de 2 s	Conforme à la loi Compliant
	Limite supérieure	not configurable	105 % Uc sans limite de durée Entre 105 et 110 % Uc pendant au moins 20 mn sans perte de puissance supérieure à 5 % (Uc = Un)	105 % Uc sans limite de durée Entre 105 et 110 % Uc pendant au moins 20 mn sans perte de puissance supérieure à 5 % (Uc = Un)	
4.5.2 Taux de changement de fréquence (ROCOF) 4.5.2 Rate of change of frequency (ROCOF) immunity	Limite inférieure	not configurable	95 % Uc sans limite de durée Entre 95 et 90 % Uc pendant au moins 20 mn sans perte de puissance supérieure à 5 % (Uc = Un)	95 % Uc sans limite de durée Entre 95 et 90 % Uc pendant au moins 20 mn sans perte de puissance supérieure à 5 % (Uc = Un)	Conforme à la loi Compliant
	Capacité de tenue ROCOF (définie avec une fenêtre glissante de mesure de 500 ms) technologie de production non synchrone : — technologie de	non définie	2 Hz/s	2 Hz/s (non synchrone) 1 Hz/s (synchrone)	

	Production synchrone					
4.5.3.2 Centrale électrique avec technologie de production non synchrone 4.5.3.2 Generating plant with non-synchronous generating technology	Temps maximal de reprise de la puissance (électrique)	non définie			Valeur par défaut fortement recommandée, mais non obligatoire.	Conforme à la loi Compliant
	Gabarit tension-temps	voir Figure 6	Temps [s]	U[p.u.]	Gabarit par défaut fortement recommandé, mais non obligatoire. Pour rappel, aucun des dispositifs de protection de l'installation de production ne doit, par sa conception ou son réglage être activé dans des conditions moins sévères que celles qui déclenchent la fonction de protection de découplage	
			0	0.2		
			0.15	0.2		
			1.5	0.85		
4.5.3.3 Centrale électrique avec technologie de production synchrone 4.5.3.3 Power plant electric with technology of synchronous production	Temps maximal de reprise de la puissance (électrique)	non définie	--		Valeur par défaut fortement recommandée, mais non obligatoire.	Non applicable Not applicable
	Gabarit tension-temps	voir Figure 7.	Temps [s]	U [p.u.]	Gabarit par défaut fortement recommandé, mais non obligatoire. Pour rappel, aucun des dispositifs de protection de l'installation de production ne doit, par sa conception ou son réglage être activé dans des conditions moins sévères que celles qui déclenchent la fonction de protection de découplage	Non applicable Not applicable
			--	--		
			--	--		
			--	--		
			--	--		
4.5.4 Tenue aux pics de tension (OVRT) 4.5.4 Over-voltage ride through (OVRT)	Gabarit tension-temps	non configurable	Temps [s]	U [p.u.]	Gabarit par défaut fortement recommandé, mais non obligatoire. Pour rappel, aucun des dispositifs de protection de l'installation de production ne doit, par sa conception ou son réglage être activé dans des conditions moins sévères que celles qui déclenchent la fonction de protection de découplage	Conforme à la loi Compliant
			0	1.25		
			0.1	1.25		
			0.1	1.2		
			5	1.2		
			5	1.15		
			60	1.15		
			60	1.1		
4.6.1 Réponse en puissance à la surfréquence 4.6.1 Power response to overfrequency	Fréquence de seuil f1	50,2 Hz – 52 Hz	50.2Hz		50,2 Hz	Conforme à la loi Compliant
	Statisme	2 % – 12 %	5%		5%	
	Référence de puissance	PM Pmax	PM Pmax		Pmax	

	Retard intentionnel	0 – 2 s	0s	Après un délai d'activation de 1,5 s (sauf mention contraire dans la PTF) Temps de réponse total de la fonction : — 2 s pour les unités asynchrones pour un $\Delta P/P_{max}$ de 50 % — 8 s pour les unités synchrones pour un $\Delta P/P_{max}$ de 45 % Statisme de la remontée en puissance lors de la baisse de fréquence identique à celui de la baisse de puissance active lors de la montée de fréquence, avec un temps de réponse de: — 30 s pour les unités asynchrones — 6min pour les unités synchrones	
	Seuil de désactivation f_{stop}	50,0 Hz – f_1	Désactivée	Désactivée	
	Délai de désactivation t_{stop}	0 – 600 s	Désactivée	Désactivée	
	Acceptation d'un découplage étagé	oui non	non	Non. En revanche, une fois sa puissance de production minimale P_{min} atteinte, le producteur continue à fonctionner à P_{min}	
4.6.2 Réponse en puissance à la sousfréquence 4.6.2 Power response to underfrequency	Fréquence de seuil f_1	49,8 Hz – 46 Hz	Non requis	Non requis	Conforme à la loi Compliant
	Statisme	2 – 12 %	Non requis	Non requis	
	Référence de puissance	PM P_{max}	Non requis	Non requis	
	Retard intentionnel	0 – 2 s	Non requis	Non requis	
4.7.2.2 Capacités [en puissance réactive] 4.7.2.2 Capabilities	Plage de facteur de puissance réactive surexcitée	0.9-1	0.9	Dans la plage de tension $U_n \pm 10\%$ le domaine de fonctionnement $[P, Q]$ de l'Unité doit englober a minima le domaine défini dans le diagramme suivant :  A P_{max} l'Unité peut fonctionner avec : — $\cos(\phi) = 0,94$ sous-excité ; — $\cos(\phi) = 0,93$ sur-excité.	Conforme à la loi Compliant
	Plage de facteur de puissance réactive sous-excité	0.9-1	0.9		
4.7.2.3 Modes de commande 4.7.2.3 Control modes	Mode de commande activé	Point de consigne Q $Q(U)$ Point de consigne de $\cos\phi$ $\cos\phi(P)$	Point de consigne Q	A minima et par défaut: mode de point de consigne $\tan(\phi)$ ($\cos(\phi)$)	Conforme à la loi Compliant
4.7.2.3.2 Modes de commande du point de consigne 4.7.2.3.2 Setpoint control modes	Point de consigne Q et excitation	0 – 48 % PD	0	Pas d'exigence	Conforme à la loi Compliant
	Point de consigne $\cos\phi$ et excitation	1 – 0,9	0,94 sous excité	0,94 sous excité par défaut en BT	
4.7.2.3.3 Modes de commande asservis à la tension 4.7.2.3.3 Voltage related control modes	Courbe caractéristique	--	Pas d'exigence	Pas d'exigence	Conforme à la loi Compliant
	Constante de temps	3 s – 60 s	Pas d'exigence	Pas d'exigence	
	$\cos\phi$ min.	0.0 – 1	Pas d'exigence	Pas d'exigence	
	Puissance de verrouillage	0 % – 20 % U_n	Pas d'exigence	Pas d'exigence	
	Puissance de	0 % – 20 % U_n	Pas d'exigence	Pas d'exigence	

	déverrouillage				
4.7.2.3.4 Mode de commande asservi à la puissance 4.7.2.3.4 Power related control mode	Courbe caractéristique	--	Pas d'exigence	Pas d'exigence	Conforme à la loi Compliant
4.7.4.2.2 Mode de courant nul pour les technologies de production utilisant un convertisseur 4.7.4.2.1 Voltage support during faults and voltage steps - General	Activation	Activer désactiver	Désactivée	Désactivée	Conforme à la loi Compliant
	Surtension de la plage de tension statique	100 % Un – 120 % Un	Pas d'exigence	Pas d'exigence	
	Sous-tension de la plage de tension statique	20% Un – 100% Un	Pas d'exigence	Pas d'exigence	
4.9.3 Exigences concernant la protection en tension et en fréquence 4.9.3 Requirements on voltage and frequency protection – inverter self-protection	Seuil pour la protection comme dispositif dédié [en A ou kW, kVA]	2kW-6kW		2kW-6kW	Conforme à la loi Compliant
	Seuil de sous tension 1	0,2 Un – 1 Un	0.8Un	0,8Vn (Tension simple phase-neutre)	Conforme à la loi Compliant
	Seuil de temps de fonctionnement de sous-tension 1	0,1 s – 100 s	0.1s	0,1s maximum	
	Seuil de sous-fréquence 1	47,0 Hz – 50,0 Hz	47.5Hz	47,5 Hz	
	Seuil de temps de fonctionnement de sous-fréquence 1	0,1 s – 100 s	0.1s	0,1 s maximum	
	Seuil de surtension 1	1,0 Un – 1,2 Un	1.15Un	115%Vn (Tension simple phase-neutre)	
	Seuil de temps de fonctionnement de surtension 1	0,1 s – 100 s	0.1s	0,1 s	
	Seuil de surfréquence 1	50,0 Hz – 52,0 Hz	51.5	51,5 Hz	
	Seuil de temps de fonctionnement de surfréquence 1	0,1 s – 100 s	0.1s	0,1 s maximum	
	Seuil de sous-tension 2	0,2 Un – 1 Un	Non requis	Non requis	
	Seuil de temps de fonctionnement de sous-tension 2	0,1 s – 5 s	Non requis	Non requis	
	Seuil de sous-fréquence 2	47,0 Hz – 50,0 Hz	Non requis	Non requis	
	Seuil de temps de fonctionnement de sous-fréquence 2	0,1 s – 5 s	Non requis	Non requis	
	Seuil de surtension 2	1,0 Un – 1,3 Un	Non requis	Non requis	
	Seuil de temps de fonctionnement de surtension 2	0,1 s – 5 s	Non requis	Non requis	
	Seuil de surfréquence 2	50,0 Hz – 52,0 Hz	Non requis	Non requis	
	Seuil de temps de fonctionnement de surfréquence 2	0,1 s – 5 s	Non requis	Non requis	
	Protection de seuil de surtension	1,0 Un – 1,15 Un	Non requis	Non requis	

	<i>moyennée sur 10 min</i>				
4.10.2 Recouplage automatique après déclenchement 4.10.2 Automatic reconnection after tripping	<i>Mini fréquence</i>	47,0 Hz – 50,0 Hz	47.5Hz	47,5 Hz	Conforme à la loi Compliant
	<i>Maxi fréquence</i>	50,0 Hz – 52,0 Hz	50.1Hz	50,1 Hz	
	<i>Mini tension</i>	50 % Un – 100 % Un	85 %Un	85 %Un (Tension simple phase-neutre)	
	<i>Maxi tension</i>	100 % Un – 120 % Un	110 % Un	110 % Un (Tension simple phase-neutre)	
	<i>Temps d'observation</i>	10 s – 600 s	15s	15 s	
	<i>Gradient d'augmentation de la puissance active</i>	6 % – 3 000 %/min	Pas d'exigence	Pas d'exigence	
4.10.3 Démarrage de la production d'électricité 4.10.3 Starting to generate electrical power	<i>Mini fréquence</i>	47,0 Hz – 50,0 Hz	47,5 Hz	47,5 Hz	Conforme à la loi Compliant
	<i>Maxi fréquence</i>	50,0 Hz – 52,0 Hz	50,1 Hz	50,1 Hz	
	<i>Mini tension</i>	50 % – 100 % Un	85 %Un	85 %Un (Tension simple phase-neutre)	
	<i>Maxi tension</i>	100 % – 120 % Un	110 % Un	110 % Un (Tension simple phase-neutre)	
	<i>Temps d'observation</i>	10 s – 600 s	60 s	60 s	
	<i>Gradient d'augmentation de la puissance active</i>	6 % – 3000 %/min	Pas d'exigence	Pas d'exigence	
4.11.1 Interruption de puissance active 4.11.1 Active power cut-off	<i>Commande à distance de l'interface logique</i>	<i>oui non</i>	<i>non</i>	<i>Non exigé</i>	Conforme à la loi Compliant
4.11.2 Réduction de la puissance active à un point de consigne 4.11.2 Reduction of active power on set point	<i>Commande à distance NOTE Si oui, une définition supplémentaire est fournie par le GSD</i>	<i>oui non</i>	<i>non</i>	<i>Non requis</i>	Conforme à la loi Compliant
4.12 Échange d'informations à distance 4.12 Remote information exchange	<i>Échange d'informations à distance exigé NOTE Si oui, une définition supplémentaire est fournie par le GSD</i>	<i>oui non</i>	<i>non</i>	<i>Non requis</i>	Conforme à la loi Compliant

-----END-----
FIN