Paramétrage de l'onduleur sans injection Effekta pour la connexion à une batterie US2000.

Item No.	Setting Value
Program 02	Set to N*25A, N=battery amount
Program 05	Set to USE
Program 12	Set to 48V
Program 13	Set to 51V
Program 26	Set to 53.2V
Program 29	Set to 47.5V